

下水道管渠の点検診断の効率化技術

【要件：求める技術】

下水道圧送管内の点検ができる技術（点検可能距離は不問）

- ・点検項目は、内径の確認、漏水の有無、さび・腐食の状況、亀裂などのいずれか

【条件】

- ◆下水道の管径150mm～600mm程度
- ◆連続して点検可能な距離（延長）は問わない
- ◆点検の作業条件は圧送状況下（2時間程度の送水停止は可能）